



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Воронежской области
г. Воронеж ул. Куцыгина, 28 тел. 77-75-61

**ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО ГРИБАНОВСКОМУ РАЙОНУ**

Воронежская область пгт. Грибановский ул. Комарова, 9

Тел/факс (847348) 3-04-64

Предписание N1/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

МКОУ Кутковская ООШ

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора по пожарному надзору Грибановского района N 1 от " 09 " января 2014 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 09:00 по 16:00 .19.01.2014 г.; проведена плановая проверка Старшим инспектором отделения надзорной деятельности по Грибановскому району капитаном вв. сл. Ефремовым С.С., территории и здания МКОУ Кутковская ООШ, расположенного по адресу: Воронежская область Грибановского района с. Кутки, ул. Административная, 1 совместно с: директором МКОУ Кутковская ООШ Новокшенова Н.В.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	С обслуживающим персоналом школы не проведен инструктаж о мерах пожарной безопасности	ППР РФ <i>п. 3. Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума.</i>	31.03.14	
2	На территории школы	СНиП 2.04.02-84*	31.03.14	

	отсутствует наружное противопожарное водоснабжение	п. 9.28. Объем пожарных резервуаров и водоемов надлежит определять исходя из расчетных расходов воды и продолжительности тушения пожаров согласно пп. 2.13—2.17 и 2.24. СП 8.13130.2009 п. 4.1		
3	Не проведена повторная обработка чердачного помещения огнезащитным составом (отсутствует акт обследования)	ППР РФ п. 21. Руководитель организации обеспечивает устранение нарушений огнезащитных покрытий (штукатурки, специальных красок, лаков, обмазок) строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздуховодов, металлических опор оборудования и эстакад, а также осуществляет проверку качества огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки). Проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 2 раз в год.	31.03.14	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор
отделения надзорной деятельности
по Грибановскому району
капитан вв. сл.
Ефремов С.С.



" " 20 г.

Предписание для исполнения получил:

Н.В.

(подпись)

Директор МКОУ Кутковская ООШ

Новокщенова Н.В.

(должность, фамилия, инициалы)

" " 20 г.

по исполнению распоряжения главного государственного инспектора - по пожарному надзору Грибановского района № 1 от " 09 " января 2014 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 09:00 по 16:00 19.01.2014 г. проведена плановая проверка Средним инспектором отделения надзорной деятельности по Грибановскому району капитаном вв. сл. Ефремовым С.С. директором и классом МКОУ Кутковская ООШ, расположенного по адресу: Вологодская область, Грибановский район, Кутки, ул. Административная, 1 Новокщенова Н.В.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявления нарушения	Содержание пункта (или пункта) и примечание нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только о выполнении)
1	2	3	4	5
1	С обслуживанием персоналом школы не проведена инструкция о мерах пожарной безопасности	ППР РФ п. 3. Лица допускаются к работе на объектах только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и проведения плановых противопожарных инструктажей.	31.03.14	
2	На территории школы	СПбП 74.02.84*	31.03.14	